GMINA LUBNIEWICE
ul. Jana Pawła II 51
69-210 LUBNIEWICE
NIP 596-001-04-25
REGON 210966705

BURMISTRZ LUBNIEWIC

69-210 Lubniewice, ul. Jana Pawła II 51, tel. (95) 755 70 52

fax. (95) 755 70 24

Lubniewice, dnia 10.08.2016 r.

Znak sprawy: IN.271.06.2016

Do wszystkich uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę oraz rozbudowę istniejącego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół Samorządowych w Lubniewicach wraz z niezbędnymi elementami towarzyszącymi i infrastrukturą.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

ZAPYTANIA:

1. Podtrzymując stanowisko pytającego w sprawie ograniczenia konkurencyjności odnośnie parametrów oraz technologii wykonania sztucznej trawy (wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 04-08-2016 r.) proszę o informację, czy Zamawiający dopuści wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy o poniższych parametrach:
- wys. włókna: 50mm
- technologia: taftowanie
- rodzaj włókna: 100 % polietylen, proste niefibrylowane, (6 włókien monofilowych każde o grubości 650 micron)
- ciężar: 13.000 dtex
- Spód: guma lateksowa SBR wodo-przepuszczalna
- masa całkowita: 2440 g/m²
- ilość włókien: 102.720 szt/m²
- wypełnienie: piasek kwarcowy i granulat SBR.

Posiadającą następujące dokumenty:
- kartę techniczną potwierdzoną przez producenta,
- autoryzację producenta z potwierdzeniem gwarancji,
- atest PZH na sztuczną trawę oraz wypełnienie,
- deklarację zgodności producenta,
- raport z badań potwierdzający spełnianie wymogów FIFA Quality Concept for Football Turf wykonane przez autoryzowane laboratorium (np.: Labosport, ISA Sport, Sportslabs, Ercat).

2. Ponadto informuję, że opisana w dokumentacji projektowej nawierzchnia poliuretanowa jest wykonywana przez jednego wykonawcę oraz produkowana przez jednego producenta. Stawiając graniczne wymagania od – do dla parametrów które czym wyższe lub czym niższe tym lepsze – Zamawiający świadome ogranicza dostęp do postępowania przetargowego nawierzchni o lepszych parametrach. Tym samym informuję, że w nazwie parametru występuje błąd – w badaniach nawierzchni nie ma czegoś takiego jak cykle hydrometryczne są natomiast cykle hydrotermiczne. Jednocześnie informuję, że badania na zawartość związków chemicznych przeprowadzane są kompleksowo a nie na każdy pierwiastek z osobna a maksymalna dopuszczalna wartość cynku to ≤0,5 mg/l zgodnie z jedyną aktualną obowiązującą normą DIN 18035:2014. Proszę zatem o wyjaśnienie skąd w wymaganiach podana jest wartości cynku ≤1,1mg/l? W naszym odczuciu opis nawierzchni poliuretanowej wskazuje na faworyzowanie jednego producenta, stąd pytanie: Czy Zamawiający dopuści wykonanie nawierzchni poliuretanowej typu "sandwicz" innych producentów niż Conica?

ODPOWIEDZI:

1. Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na dopuszczenie produktów chrakteryzujących się ww. parametrami technicznymi oraz zmianę metody produkcji – zgodnie z udzieloną odpowiedzią nr 1 w piśmie z dnia 04.08.2016 r.

   Przyjęty opis przedmiotu zamówienia uwzględnia potrzeby Zamawiającego w zakresie wymagań jakie ma spełniać. Zamawiający nie ma obowiązku uwzględniać wszystkich nawierzchni występujących na rynku, obniżając swoje wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe. Obowiązkiem Wykonawcy jest zaoferować produkt dostosowany do wymogów określonych przez Zamawiającego za pomocą dokumentacji przetargowej. Z wiedzy Zamawiającego wynika, iż na rynku sztucznych traw syntetycznych istnieje więcej niż jeden producent nawierzchni z trawy syntetycznej tkanej oraz kilkunastu wykonawców wykonujących obiekty sportowe tą metodą, stąd zasada konkurencyjności zostaje zachowana.

2. Rodzaj nawierzchni został ustalony na etapie projektowania inwestycji m.in. w oparciu o opinie użytkowników oraz jakość nawierzchni. Wykonawca może zaoferować każdy produkt, który spełnia wymagane parametry nawierzchni poliuretanowej.

   Nawierzchnia poliuretanowa jest tylko jednym z elementów przedmiotu zamówienia, natomiast Wykonawca spełniając wymagania dot. nawierzchni poliuretanowych może skorzystać z dostaw od producentów i przedstawicieli producentów nawierzchni, które spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wobec ogólnej dostępności nawierzchni poliuretanowych określenie parametrów jakościowych nawierzchni w żaden sposób nie świadczy o naruszeniu przez Zamawiających uczciwej konkurencji.

7

Obowiązkiem zamawiającego wynikającym z art. 29 ust.1 PZP jest opisanie przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. Określenie, iż nawierzchnie muszą spełniać określone przez Zamawiającego parametry, nie jest podyktowane chęcią ograniczenia konkurencji, lecz troską o należyte pod względem jakości wykonanie zamówienia.

Zamawiający nie ma obowiązku uwzględniać wszystkich nawierzchni występujących na rynku, obniżając przy tym swoje wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe stawiane produktowi.

Przedmiotem postępowania są roboty budowlane, a nie dostawa materiałów zatem wykonawcami są firmy wykonawcze, a nie producenci nawierzchni sportowych. Na rynku polskim jak i rynkach krajów Unii Europejskiej działa wiele firm wykonawczych, mogących ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia, a wymogi określone w SIWZ podyktowane są potrzebami Zamawiającego i troską o należyte pod względem jakości wykonanie zamówienia.

BURMISTRZ LUBNIEWIC

Tomasz Jaskuła