

Lubniewice, dn. 15.04.2021

Gmina Lubniewice
Jana Pawła II 51
Lubniewice 69-210

Nr dokumentu: K/0013/21

Sygnatura sprawy: IN.271.01.2021

Dotyczy: Postępowania w sprawie zamówienia publicznego na Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Gliźnie.

Odpowiedzi na pytania

Organizacja zamawiającego działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą Pzp", udziela następujących odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Pytanie 4:

dotyczy; „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Gliźnie”

Proszę o odpowiedź na pytanie: czy Zamawiający dopuszcza realizację regeneracji studni metodą pnemoimpulsową?

Zakres prac:

Inspekcja TV otworu.


Pomiar głębokości otworu.

Określenie aktualnej sprawności studni, poprzez krótkotrwałe pompowanie badawcze Mechaniczne czyszczenie rur cembrowych i kolumny filtracyjnej z zastosowaniem szczotek.

Odpompowanie zawiesiny oraz osadu z dna studni, za pomocą pompy AirLift.

Regeneracja studni metodą pnemoimpulsową wraz z jednoczesnym pompowaniem AirLift.

Krótkie pompowanie sprawnościowe, z elektronicznym pomiarem zwierciadła wody, celem określenia



sprawności studni.

Ponowna inspekcja TV.

Strefowe chlorowanie odwiertu

Sporządzenie raportu z regeneracji odwiertu.

Proces ten nie wymaga wykorzystywania środków chemicznych, ich neutralizacji i odbioru przez odpowiednią firmę oraz nie wymaga wyłączania pobliskiej studni na czas czyszczenia.

Odpowiedź:

Regenerację studni należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Załączniki:

Nasz znak: IN.271.01.2021

**Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców
Za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego**

TREŚĆ ZAPYTANIA WRAZ Z ODPOWIEDZIĄ

Dotyczy: postępowania publicznego prowadzonego pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Gliźnie”.

Gmina Lubniewice, zwana dalej „Zamawiającym” prowadząca powyższe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) zwanej dalej ustawą Pzp, w trybie podstawowym zawiadamia, że zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzącego postępowania: <https://portal.smartpzp.pl/gminalubniewice>

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza realizację regeneracji studni metodą pnemoimpulsową?

Zakres prac:

Inspekcja TV otworu.

Pomiar głębokości otworu.

Określenie aktualnej sprawności studni, poprzez krótkotrwałe pompowanie badawcze
Mechaniczne czyszczenie rur cembrowych i kolumny filtracyjnej z zastosowaniem szczotek.

Odpompowanie zawiesiny oraz osadu z dna studni, za pomocą pompy AirLift.

Regeneracja studni metodą pneumoimpulsową wraz z jednoczesnym pompowaniem AirLift.

Krótkie pompowanie sprawnościowe, z elektronicznym pomiarem zwierciadła wody, celem określenia sprawności studni.

Ponowna inspekcja TV.

Strefowe chlorowanie odwiertu

Sporządzenie raportu z regeneracji odwiertu.

Proces ten nie wymaga wykorzystywania środków chemicznych, ich neutralizacji i odbioru przez odpowiednią firmę oraz nie wymaga wyłączania pobliskiej studni na czas czyszczenia.

Odpowiedź na pytanie:

Regenerację studni należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Powyższa odpowiedź nie zmienia treści SWZ.

Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowski

/-/

(podpis na oryginale)