

Lubniewice, dn. 20.04.2021

Gmina Lubniewice
Jana Pawła II 51
Lubniewice 69-210

Nr dokumentu: K/0038/21

Sygnatura sprawy: IN.271.01.2021

Dotyczy: **Postępowania w sprawie zamówienia publicznego na Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Gliźnie.**

Odpowiedzi na pytania

Organizacja zamawiającego działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą Pzp", udziela następujących odpowiedzi na pytania Wykonawców:


Pytanie 6:

Proszę o wyjaśnienie czy należy wykonać zmiany w komputerze centralnym w programie do wizualizacji i zarządzania (licencja w posiadaniu użytkownika) zgodnie z przedmiarem robót pozycja 252 czy należy wykonać tylko wizualizację za pomocą panelu operatorskiego w rozdzielnicy RG? Jeśli będzie trzeba wykonać zmiany wizualizacji na komputerze centralnym proszę o podanie danych firmy, która posiada kody źródłowe.

Z poważaniem
Agnieszka Górny

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacom, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ albo opisu potrzeb i wymagań wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu



składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacom.

W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 2, zamawiający nie ma obowiązku udzielania odpowiednio wyjaśnień SWZ albo opisu potrzeb i wymagań oraz obowiązku przedłużenia terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacom (art. 284 ust. 4).

Załączniki:

Nasz znak: IN.271.01.2021

**Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców
Za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego**

TREŚĆ ZAPYTANIA WRAZ Z ODPOWIEDZIĄ

Dotyczy: postępowania publicznego prowadzonego pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Gliśnie”.

Gmina Lubniewice, zwana dalej „Zamawiającym” prowadząca powyższe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) zwanej dalej ustawą Pzp, w trybie podstawowym zawiadamia, że zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzącego postępowania: <https://portal.smartpzp.pl/gminalubniewice>

Pytanie:

Proszę o wyjaśnienie czy należy wykonać zmiany w komputerze centralnym w programie do wizualizacji i zarządzania (licencja w posiadaniu użytkownika) zgodnie z przedmiarem robót pozycja 252 czy należy wykonać tylko wizualizację za pomocą panelu operatorskiego w rozdzielniczy RG? Jeśli będzie trzeba wykonać zmiany wizualizacji na komputerze centralnym proszę o podanie danych firmy, która posiada kody źródłowe.

Odpowiedź na pytanie:

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacom, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ albo opisu potrzeb i wymagań wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacom.

W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 2, zamawiający nie ma obowiązku udzielania odpowiednio wyjaśnień SWZ albo opisu potrzeb i wymagań oraz obowiązku przedłużenia terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacom (art. 284 ust. 4).

Powyższa odpowiedź nie zmienia treści SWZ.

Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowski
/-/
(podpis na oryginale)