

# POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SULĘCINIE



69-200 Sulęcinek, ul. Lipowa 14b  
tel. (95) 755-34-21, fax (95) 755-34-21  
[www.bip.wsse.gorzow.pl/pssesulecin/](http://www.bip.wsse.gorzow.pl/pssesulecin/)  
e-mail: [psse.sulecin@sanepid.gov.pl](mailto:psse.sulecin@sanepid.gov.pl)  
NIP: 596-13-24-597

URZĄD MIEJSKI w LUBNIEWICACH	
DATA	2022 -07- 11
L.dz.	3701
zał.	
Otrzymuje	

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SULĘCINIE *W. Gąbka*

HK.903.104.2022

Sulęcinek, dnia 08.07.2022 r.

*Dw.  
Beata  
Młka*

Zakład Gospodarki Komunalnej  
ul. Strzelecka 20  
69 – 210 Lubniewice

## OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Wodociąg Glisno

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sulęcinie w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 195) oraz na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 oraz § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody z dnia: 07.07.2022 r. nr 324a/665/3072/22/2022, 324b/665/3071/22/2022 oraz 324c/665/3070/22/2022 przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego **Glisno – stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi po przegotowaniu.**

Analiza wyników badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w dniu 04.07.2022 r. przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., Gorzów Wlkp., w ramach kontroli wewnętrznej z punktów: SUW Glisno, Glisno 23 (przedszkole) i Cmentarz Glisno wykazała nieprawidłowe zmiany parametru ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po inkubacji 72 h (>300 jtk/1 ml), przy zalecanych wartościach 100 jtk/1ml w stacji uzdatniania wody oraz 200 jtk/1 ml na sieci wodociągowej.

Woda nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

### Otrzymują:

1. ZGK Lubniewice

### Do wiadomości:

1. Burmistrz Lubiewic
2. Aa AB

Z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Sulęcinie  
*Świątek - Kuchmistrz*  
Iwona Świątek - Kuchmistrz  
Kierownik Nadzoru Sanitarnego