



69-200 Sulęcinek, ul. Lipowa 14b  
tel. (95) 755-34-21, fax (95) 755-34-21  
[www.bip.wsse.gorzow.pl/pssesulecin/](http://www.bip.wsse.gorzow.pl/pssesulecin/)  
e-mail: [psse.sulecin@sanepid.gov.pl](mailto:psse.sulecin@sanepid.gov.pl)  
NIP: 596-13-24-597

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SULECINIE

HK.903.16.2023

Sulęcinek, 10.02.2023 r.

DECYZJA

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sulęcinie  
NR .....<sup>54</sup>... HK – 903.16.5.2023

Na podstawie art. 27 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195 z późn.zm.) i art. 104 § 1 i art. 108 § 1 oraz art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2000 z późn.zm.) w związku z art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn. zm.) i § 3 ust. pkt. 1, § 21 ust 1 pkt. 3 i ust. 4 oraz § 21 ust. 7,8,9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sulęcinie po otrzymaniu w dniu 10.02.2023 r. sprawozdań z badań wody nr DL.OBS.9051.00154.2023 i DL.OBS.9051.00155.2023 pobranej w dniu 07.02.2023 r. z wodociągu publicznego Glisno (SUW Glisno – woda podawana do sieci, sieć wodociągowa – Przedszkole Glisno) w ramach urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej

- warunkowo dopuszcza do spożycia przez ludzi wodę z wodociągu publicznego Glisno wyłącznie po wcześniejszym przegotowaniu tzn. do picia, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo (bez obróbki termicznej), w terminie - do czasu przedstawienia PPIS w Sulęcinie przez administratora ujęcia pozytywnych wyników badania bakteriologicznego wody (w pełnym zakresie)

- nie później niż do dnia 30.04.2023 r.,

pod warunkiem wykonania przez administratora wodociągu:

Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Strzelecka 20, 69 -210 Lubniewice

następujących obowiązków:

1. przeprowadzenia działań naprawczych i doprowadzenia wody z wodociągu publicznego Glisno do jakości odpowiadającej wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

- w terminie natychmiastowym

2. przedstawienia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Sulęcinie pozytywnych wyników bakteriologicznych badania wody (pobranej w punkcie znajdującym się w stacji uzdatniania wody oraz wybranym punkcie na sieci wodociągowej) potwierdzających skuteczność przeprowadzonych działań naprawczych i świadczących o jej przydatności do spożycia (w zakresie pełnego monitoringu kontrolnego mikrobiologicznego tj. liczba enterokoków kałowych, liczba bakterii Escherichia coli, liczba bakterii grupy coli oraz ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C) - spełniającej wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) do dnia 30.04.2023 r.

3. poinformowania konsumentów wody o przydatności wody do spożycia wyłącznie po przegotowaniu - w terminie natychmiastowym.

### **Decyzji w pkt 1 i 3 nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności**

4. zawiadomienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sulęcinie o sposobie poinformowania konsumentów wody o warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Glisno w terminie do - 13.02.2023 r.

6. **Prowadzenie ciągłej dezynfekcji wody, monitorowanie poziomu chloru wolnego w sieci wodociągowej i utrzymywanie jego poziomu w odpowiednim przedziale stężeń** wynikającym z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia (Dz. U. z 2017, poz. 2294) – natychmiast

**Do czasu przedstawienia przez administratora ujęcia wody badania wody przeprowadzonego w celu potwierdzenia wyeliminowania nieprawidłowych zmian – zwiększenia ogólnej liczby mikroorganizmów w 22 °C będzie obowiązywać warunkowa przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Glisno, po przegotowaniu przy prowadzeniu przez administratora wodociągu ciągłej dezynfekcji wody oraz monitorowania poziomu zawartości chloru wolnego w wodzie, który nie może przekraczać dopuszczalnej wartości 0,3 mg/l.**

## **UZASADNIENIE**

W dniu 10.02.2023 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sulęcinie otrzymał sprawozdania z badań wody nr DL.OBS.9051.00154.2023 i DL.OBS.9051.00155.2023 z Laboratorium WSSE Gorzów Wlkp. pobranej w dniu 07.02.2023 r. z wodociągu publicznego Glisno w punktach: SUW, Przedszkole Glisno w ramach realizowanego monitoringu jakości wody przez Inspekcję Sanitarną, w której stwierdzono zajście nieprawidłowych zmian w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C: **290 jtk/1 ml oraz >600 jtk/1 ml.**

Zgodnie z załącznikiem nr 1 część C tabela nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 2017. r, poz. 2294) - zaleca się aby ogólna liczba mikroorganizmów w wodzie nie przekraczała – 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej i 200 jtk/1 ml w kranie u konsumenta. Wyniki badań otrzymane w dniu 10.02.2023 r. wskazują na przekroczenia powyższych zalecanych wartości i świadczą o zajściu nieprawidłowych zmian w jakości wody.

Ze względu na to, że woda nie odpowiada wymaganiom sanitarnym, zanieczyszczenie to może stanowić zagrożenie dla zdrowia ludności zaopatrywanej w wodę z wodociągu publicznego Glisno, dlatego też woda z ww. ujęcia nadaje się do spożycia – **WYŁĄCZNIE PO WCZEŚNIEJSZYM PRZEGOTOWANIU.**

Otrzymane w dniu 10.02.2023 r. wyniki badań wody ww. wodociągu pozwalają, przy prowadzeniu przez administratora wodociągu działań naprawczych, w tym dezynfekcji wody, na warunkowe dopuszczenie wody do spożycia przez ludzi po wcześniejszym przegotowaniu.

**Woda z wodociągu publicznego Glisno nadaje się do mycia i kąpieli, należy jednak uważać, aby nie przegotowana nie dostała się do jamy ustnej.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sulęcinie przypomina, że zwiększona liczebność kolonii bakterii na agarze może świadczyć o dużej zasobności wody w organiczną substancję pokarmową, zanieczyszczeniu wody oraz jej niedostatecznym uzdatnieniu, a więc informuje o potencjalnym zagrożeniu ze strony bakterii chorobotwórczych.

Na właścicielu obiektu spoczywa obowiązek utrzymania go w stanie sanitarnym nie naruszającym wymagań higienicznych i zdrowotnych, w tym w szczególności nie stwarzającym zagrożenia przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 z późn. zm.) właściciel wodociągu ma obowiązek zapewnić należytą jakość dostarczanej wody dla konsumentów.

Na podstawie art. 10 § 2 Ustawy z dn. 14.06.1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2000 z póź.zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sulęcinie odstępuje od obowiązku zapewnienia stronom czynnego udziału w postępowaniu przed wydaniem decyzji, gdyż załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego.

Zgodnie z art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami.

Z uwagi na powyższe wydanie niniejszej decyzji stało się konieczne.

**W sytuacji uzyskania informacji o pogorszeniu jakości wody z wodociągu publicznego Glisno Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sulęcinie zmieni swoją decyzję z dnia 10.02.2023 r.**



PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
w Sulęcinku  
*B. Dziedzic*  
mgr Beata Dziedzic

**POUCZENIE:** Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8b, 66-400 Gorzów Wlkp. za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sulęcinie, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji. Składając odwołanie strona ma prawo wnioskowania, aby organ II instancji rozpoznał sprawę merytorycznie (bez wydawania decyzji kasatoryjnej tj. decyzji o przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania przez organ I instancji). W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a §1.KPA). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna i podlega wykonaniu (Art. 127a. § 2 KPA).

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach

Do wiadomości:

1. Burmistrz Lubniewic
2. Centrum Zarządzania Kryzysowego przy Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sulęcinie
4. Aa (HK,HŻ) AB