


SUN.N. 61/1/2024

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SULECINIE



69-200 Sulęcinek, ul. Lipowa 14b
 tel. (95) 755-34-21, fax (95) 755-34-21
www.bip.wsse.gorzow.pl/pssesulecin/
 e-mail: psse.sulecin@sanepid.gov.pl
 NIP: 596-13-24-597



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SULECINIE

HK.903.273.2023

Sulęcinek, 21.12.2023 r.

OCENA OKRESOWA

**jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla wodociągu publicznego
 Lubniewice za rok 2023**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sulęcinie działając na podstawie art.4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 338 z póź.zm.), art. 12 ust.1 a pkt. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 537), § 20 ust.1 pkt 10, §21 ust.1 pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017, poz.2294), biorąc pod uwagę sprawozdania z przeprowadzonych badań jakości wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągu Lubniewice oraz sprawozdania z badań wody przeprowadzanych w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną w roku 2023:

Lp	Numer próbki	Numer sprawozdania	Data pobrania próbki	Kontrola wewnętrzna /nadzór sanitarny	Zakres badania	Uwagi
1.	00149.2023	DL.OBS.9051. 00153.2023	07.02.2023	Nadzór sanitarny woda z sieci	Parametry grupy A (dodatkowy parametr: enterokoki kałowe)	Woda spełnia wymagania
2.	00148.2923	DL.OBS.9051. 00152.2023	07.02.2023	Nadzór sanitarny woda podawana do sieci	Parametry grupy A (dodatkowy parametr: enterokoki kałowe)	Woda spełnia wymagania
3.	039338/03/2 023	SB/25097/03/2 023	03.03.2023	Kontrola wewnętrzna woda z sieci	Parametry grupy A- (dodatkowy parametr: enterokoki, azotyny, jon amonowy,)	Woda spełnia wymagania
4.	039339/03/2 023	SB/25098/03/2 023	03.03.2023	Kontrola wewnętrzna woda z sieci	Parametry grupy A- (dodatkowy parametr: enterokoki,	Woda spełnia wymagania

					azotyny, jon amonowy,)	
5.	039341/004/2023	SB/41333/04/2023	06.04.2023	Kontrola wewnętrzna woda podawana na sieć	Parametry grupy B	Woda spełnia wymagania
6.	039342/04/2023	SB/41157/04/2023	06.04.2023	Kontrola wewnętrzna woda z sieci	Parametry grupy A- (dodatkowy parametr: enterokoki, azotyny, jon amonowy,)	Woda spełnia wymagania
7.	01048.2023	DL.OBS.9051.01088.2023	11.07.2023	Nadzór sanitarny woda z sieci	Parametry grupy B	Woda spełnia wymagania
8.	039351/09/2023	SB/111702/09/2023	07.09.2023	Kontrola wewnętrzna woda z sieci	Parametry grupy A- (dodatkowy parametr: enterokoki, azotyny, jon amonowy,)	Woda spełnia wymagania
9.	01548.2023	DL.OBS.9051.01611.2023	03.10.2023	Nadzór sanitarny woda z sieci	Parametry grupy A (dodatkowy parametr: enterokoki kałowe)	Woda spełnia wymagania
10	01547.2023	DL.OBS.9051.01610.2023	03.10.2023	Nadzór sanitarny woda podawana na sieć	Parametry grupy A (dodatkowy parametr: enterokoki kałowe)	Woda spełnia wymagania
11	039352/11/2023	SB/143116/11/2023	08.11.2023	Kontrola wewnętrzna woda podawana na sieć	Parametry grupy A- (dodatkowy parametr: enterokoki, azotyny, jon amonowy,)	Woda spełnia wymagania
12	039356/11/2023	SB/143114/11/2023	08.11.2023	Kontrola wewnętrzna woda z sieci	Parametry grupy A- (dodatkowy parametr: enterokoki, azotyny, jon amonowy,)	Woda spełnia wymagania
13	039355/11/2023	SB/143113/11/2023	08.11.2023	Kontrola wewnętrzna woda z sieci	Parametry grupy A- (dodatkowy parametr: enterokoki, azotyny, jon amonowy,)	Woda spełnia wymagania

STWIERDZA

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Lubniewice, zarządzanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach.

Jakość wody pobranej z ww. wodociągu publicznego w zakresie oznaczanych parametrów organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych, spełnia wymagania określone w wyżej cytowanym rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wodociąg publiczny Lubniewice funkcjonuje w ramach zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę i zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości Lubniewice, Osiedle Świerczów, Osiedle Suszyce, Osiedle Trzecińce.

Próbki wody pobrano ze stałych monitorowanych punktów zlokalizowanych na: stacji uzdatniania wody w Lubniewicach oraz na sieci wodociągowej: Gminny Ośrodek Kultury „Pod Morwą” w Lubniewicach, Szkoła Podstawowa w Lubniewicach, Osiedle Świerczów 2/4.

PAŃSTWOWY
POWATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Sulęcinie
B. Dziedzic
mgr Beata Dziedzic

Otrzymują:

1. Burmistrz Lubniewic
2. Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach
- 3.A/a IS

